

SCHEMA ELETTRICO
DISTRIBUZIONE PARTI COMUNI – VANO SCALA TIPO

DISTRIBUZIONE PARTI COMUNI – VANO SCALA TIPO

- CONSTATORE ENEL SOTTOSTAZIONE TERMICA HERA
 CONSTATORE ENEL PARTI COMUNI
 CENTRALINA TV

 SCATOLA DERIVAZIONE LUCE SCALE
 SCATOLA DERIVAZIONE CITOFONO/CAMPANELLI

 CORRIGATO mm.Ø32 m.37,45


- CONTATORE ENEL PARTI COMUNI

- TV** CENTRALINA TV

- SCATOLA DERIVAZIONE LUCE SCALE

- SCATOLA DERIVAZIONE CITOFRONO/CAMPANELLI**

- CORRUGATO mm.Ø32 m.37.45




COMUNE di FERRARA

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AI
SENSIDEL D.L. 74/2012, PER LA SISTEMAZIONE DEI
DANNI PROVOCATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO

SENSIDEL D.L. 74/2012, PER LA SISTEMAZIONE DEI

DANNI PROVOCATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO

FERRARA, Via Fiume c.n. 15-17-19

| | |
|---|--|
| <p>Indirizzo della progettazione</p>  <p>ACER FERRARA Via del Tecnico 100 41013 Ferrara Tel. 0521/231111 Fax 0521/231112 E-mail: info@acerfe.it</p> | <p>Responsabile dello studio/progetto</p> <p>ACER FERRARA Servizio tecnico arch. M. Cammelli ACER FERRARA Servizio tecnico ing. A. Fusco ACER FERRARA Servizio tecnico ing. G. Adelfonso</p> <p>Progetto: architettura ACER FERRARA Servizio tecnico arch. M. Cammelli ACER FERRARA Servizio tecnico ing. G. Adelfonso</p> <p>Progetto: strutture CFER Comodoro Ferrara Ristruttur. ing. G. Gambelli ACER FERRARA Servizio tecnico ing. E. Forte</p> <p>Progetto: impianti meccanici ACER FERRARA Servizio tecnico ing. P. Pizzi</p> <p>ACER FERRARA Servizio tecnico ing. A. Fusco, m.a. S. Banelli</p> |
| <p>Responsabile dell'ing. progettazione</p> <p>Arch. M. Cammelli</p> | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|--------------------------------------|--|
| titolo elaborato PROGETTO: SCHEMA ELETTRICO TIPO - DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONE PARTI COMUNI PIANTE E SEZIONE | | cod. commessa 0807 | | codice abbinato IM-E-E08-0 | |
| Emisore | | Gruppo 2016 | | | |
| | | | | | |

| | | |
|-----------|-------------|--|
| | | |
| Emissione | Giugno 2016 | |
| | | |